



Proj. uziom
szpilkowy $\varnothing 18$
 $h=6m$

Proj. uziom
szpilkowy $\varnothing 18$
 $h=6m$

Proj. bednarka FeZn
40x4mm

zamontować na trzpieniu czerpni
siłownik i włączyć go w
automatykę agregatu
prądotwórczego



05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11
e-mail: pracownia@architriada.eu
tel. 603 919 226, tel. 604 567 925

Modernizacja instalacji agregatu prądotwórczego dla budynku ZOŁ w Rasztowie ul. Cypriana Kamila Norwida 2 w ramach zadania: Wyposażenie obiektu Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie w instalację zasilania awaryjnego – etap I dokumentacja

Zakład Opieki Leczniczej w Rasztowie
ul. Cypriana Kamila Norwida 2, Rasztów

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Plan instalacji agregatu prądotwórczego

projektant:		podpis:
mgr inż. Arkadiusz Bukalski uprawnienia nr MAZ/0542/PWOE/14		
projektant:		
mgr inż. Wojciech Wirski uprawnienia nr MAZ/0152/PWOE/08		
branża: ELEKTRYCZNA		faza: projekt wykonawczy
data: lipiec 2019	skala: 1:100	nr rysunku: E-1